

水密性試験結果

2023年7月5日

日本ベルックス株式会社
技術部

フラットシリーズ

FCM 3030 35 水密性試験成績 (JIS A 4706)			
2020/3/24建材試験センター			
試験成績書			
等級	圧力差	勾配	結果
W-5	500Pa	水平	漏水なし
		11度	漏水なし
		31度	漏水なし

スカイビューシリーズ

VS S06 3004 水密性試験成績 (JIS A 4706)			
2010/1/8ベターリビング			
試験成績書			
等級	圧力差	勾配	結果
W-5	500Pa	10度	漏水なし
		38度	漏水なし
		85度	漏水なし

FS S06 3004 水密性試験成績 (JIS A 4706)			
2010/1/8ベターリビング			
試験成績書			
等級	圧力差	勾配	結果
W-5	500Pa	10度	漏水なし
		38度	漏水なし
		85度	漏水なし

ルーフウィンドウシリーズ

GGL SK06 3057 水密性試験成績 (JIS A 4706)			
2014/2/26ベターリビング			
試験成績書			
等級	圧力差	勾配	結果
W-5	500Pa	30度	漏水なし
		58度	漏水なし
		85度	漏水なし

GGU MK04 0026 水密性試験成績 (JIS A 4706)			
2014/3/26ベターリビング			
試験成績書			
等級	圧力差	勾配	結果
W-5	500Pa	22度	漏水なし
		54度	漏水なし
		85度	漏水なし